

## COMMISSIONE EDILIZIA

RAPPORTO sul Messaggio Municipale 16/2022

Adeguamento e accessibilità fermate trasporti pubblici Pedrinate - via O. Camponovo a Pedrinate e concessione del credito di Fr. 1'051'000

---

Chiasso, 17 aprile 2023

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

la Commissione Edilizia, nel corso della sua riunione del 11 gennaio 2023, ha esaminato il Messaggio Municipale 16/2022 inerente l'adeguamento e accessibilità fermate di trasporti pubblici a Pedrinate in via Oscar Camponovo.

Pur essendo concordi in quanto espresso nella premessa del Messaggio Municipale e sulla base del progetto con i vari punti di intervento descritti, la presente commissione fa notare al consiglio comunale e al lodevole municipio alcuni punti che sarebbe il caso affrontare.

1. Tratto di strada 50Km/h

La fermata è discosta dal nucleo del paese di Pedrinate, persone e scolari dovranno percorrere un tratto di strada sul marciapiede e questo non è sicuramente un male, ma in quel tratto di strada di via Oscar Camponovo il limite di velocità è fissato a 50Km/h. La nostra preoccupazione è che alla mattina negli orari scolastici è percorsa da molte auto provenienti da Via Tinelle, la loro velocità è sempre molto sostenuta e l'entrata in rotonda non ha efficacia per un rallentamento del traffico.

Per questo motivo viene chiesto al Municipio di introdurre nel messaggio municipale la posa di un deterrente di velocità, per rallentare il traffico proveniente da sud. Questo potrebbe essere una passerella pedonale rialzata da via Tinelle all'ingresso della rotonda, o un radar fisso oppure la modifica geometrica della rotonda.

2. Maggior affluenza alla fermata Pedrinate Chiesa

a nostro avviso, c'è il rischio che molti bambini per prendere il bus del servizio scolastico, si rechino alla fermata della Chiesa, dove vige sì un limite di 30Km/h, ma senza una sorta di protezione e con un traffico intenso, soprattutto la mattina, questa fermata potrebbe diventare problematica.


Vi chiediamo di considerare questo possibile disagio e di monitorare l'affluenza alla fermata Chiesa e effettuare un capillare controllo del traffico negli orari di partenza per gli scolari.

3. Capienza pensilina insufficiente


a nostro parere la pensilina prevista per attendere il bus al coperto è insufficiente come dimensioni (1,8m x 3m / 3-4 persone), per la sosta degli scolari, dato che sono molto di più. Si chiede al Municipio di far valutare e se il caso introdurre nel messaggio, la posa di una pensilina più capiente, dato che lo spazio di attesa della nuova fermata sarà lungo circa 13m e vi sarà un muro d'appoggio dove è possibile ancorare la pensilina.

In conclusione la Commissione Edilizia chiede al municipio di valutare i tre punti elencati nel presente rapporto e dar risposta in merito alle sue intenzioni di attuare o meno questi suggerimenti al Consiglio Comunale, il quale è invitato ad approvare il Messaggio Municipale.


Con la massima stima.




Davide De Donatis, presidente



Mariano Musso



Fabrizio Chiappini




Paola Taglioni Bernardasci




Filippo Tettamanti


Michele Cannavò



Elena Galantino



Daniela Bedulli



Francesca Bernasconi Bedulli