



Commune de Gollion
Place de l'Eglise 2
1124 Gollion

Epalinges, le 16.11.2022

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 22-VD-4136

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Commune de Gollion
Prélèvement du : 09.11.2022 à 07h30
Date arrivée : 09.11.2022
Effectué par : Monsieur Claude-Alain PERRET, Inspecteur des eaux

ÉCHANTILLON

22-29398 Eau potable dans le réseau de distribution
4175 - Gollion, 01 - Salle polyvalente - Robinet extérieur, Route de Cossonay 2, 1124 Gollion
Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 22-29398

Prélèvement du : 09.11.2022 07h30
Secteur : 4175 - Gollion
Lieu de prélèvement : 01 - Salle polyvalente - Robinet extérieur, Route de Cossonay 2, 1124 Gollion
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Température de l'eau (°C) : 13.7
Conductivité (µS/cm) : 495

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	1 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-PCAM-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	0.1 ± 0.0 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.5 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	294 ± 15 mg/l		
751-MON-002	Dureté totale	24.8 ± 1.2 °F	M : min. 10.0 °F	Conforme
751-MON-004	Dureté carbonatée	24.0 ± 1.2 °F		
751-MON-004	Conductivité électrique	443 ± 22 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-003	Carbone organique total	<0.5 mg/l	max. 2.0 mg/l	Conforme
751-MON-007	Nitrite	non décelé	max. 0.100 mg/l	Conforme
751-MON-009	Ammonium	<0.013 mg/l	max. 0.100 mg/l	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		Conforme
751-MON-002	Sodium	4.2 ± 0.4 mg/l	max. 200.0 mg/l	
751-MON-002	Magnésium	8.7 ± 0.9 mg/l	M : max. 125.0 mg/l	
751-MON-002	Potassium	0.9 ± 0.1 mg/l	M : max. 5.0 mg/l	Conforme
751-MON-002	Calcium	85 ± 9 mg/l	M : max. 200 mg/l	
751-MON-001	Fluorure	0.13 ± 0.01 mg/l	max. 1.50 mg/l	
751-MON-001	Chlorure	7.1 ± 0.7 mg/l	M : max. 20.0 mg/l	Conforme
751-MON-001	Bromure	non décelé		
751-MON-001	Nitrate	9.9 ± 1.0 mg/l	max. 40.0 mg/l	
751-MON-001	Sulfate	8 ± 1 mg/l	M : max. 50 mg/l	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau moyennement dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

po. 
LE CHIMISTE CANTONAL