



Kontakt  
Telefon  
E-Mail  
Bericht

Andreas Britt  
041 825 41 37  
andreas.britt@laburk.ch  
A25-1720 V1



Wasserversorgung Alpthal  
Dorfstrasse 19  
8849 Alpthal

22. Juli 2025

## Prüfbericht A25-1720

### Angaben zum Auftrag

Betriebs-Nr. 10  
Betrieb Wasserversorgung Alpthal, Dorfstrasse 19, 8849 Alpthal  
Fachbereich Trinkwasser  
Untersuchung von 18. Juli 2025 bis 21. Juli 2025

### Kommentar

Die Wasserprobe(n) wurde(n) in Ihrem Auftrag untersucht und gemäss den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) beurteilt.

Die Probe(n) erfüllte(n) die Anforderungen in den untersuchten Parametern. Nachfolgend finden Sie die Resultate der Überprüfung.

### Probe 25-05774: Trinkwasser im Verteilnetz

**Probenahmestelle** Gemeindkanzlei Wasserhahn Küchenzeile  
**Probenehmer** Christoph Huber, Laboratorium der Urkantone  
**Erhebungsdatum** 18. Juli 2025 10:10 Uhr  
**Eingangsdatum** 18. Juli 2025  
**Zustellungsart** Laboratorium der Urkantone

| Parameter                | Ergebnis     | Anforderung | Grundlage | Beurteilung |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| aerobe, mesophile Keime  | 3 KBE/mL     | <300        | TBDV      | konform     |
| Escherichia coli         | nn KBE/100mL | nn          | TBDV      | konform     |
| Enterokokken             | nn KBE/100mL | nn          | TBDV      | konform     |
| Temperatur (vor Ort LdU) | 18.5 °C      |             |           |             |
| Witterung (vor Ort LdU)  | trocken      |             |           |             |

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.  
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
**Laboratorium der Urkantone**

Andreas Britt  
Trinkwasserexperte

Bericht an: Wasserversorgung Alpthal, Dorfstrasse 19, 8849 Alpthal, [gemeinde@alpthal.ch](mailto:gemeinde@alpthal.ch)  
Kopie an: Wasserversorgung Alpthal, Adrian Fässler, Dorfstrasse 19, 8849 Alpthal, [adrita@bluewin.ch](mailto:adrita@bluewin.ch)  
Rechnung an: Wasserversorgung Alpthal, Dorfstrasse 19, 8849 Alpthal, [gemeinde@alpthal.ch](mailto:gemeinde@alpthal.ch)

### Methodische Hinweise

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| aerobe, mesophile Keime              | ISO 6222 mod. |
| Enterokokken                         | ISO 7899-2    |
| Escherichia coli                     | ISO 9308-1    |
| Temperatur (vor Ort LdU)             | Thermoelement |
| <sup>1</sup> Witterung (vor Ort LdU) | visuell       |

nn nicht nachweisbar

<sup>1</sup> Messparameter nicht im akkreditierten Bereich

Zusätzliche Angaben zu den verwendeten Messmethoden und deren Kenndaten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Laboratoriums der Urkantone nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Hinweis: Der Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

### Beurteilungsgrundlagen

TBDV                      VO des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen