



Information sur la qualité de l'eau potable

Provenance

100% de l'eau potable provient des sources communales de montagne.

Traitement

La qualité de l'eau est bonne aucun traitement n'est effectué.

Qualité hygiénique

Les résultats des analyses effectuées par le service des eaux démontrent que la qualité de l'eau potable est conforme à la loi sur les denrées alimentaires.

Qualité chimique

Les résultats des analyses chimiques présentés dans le tableau ci-dessous démontrent que la qualité de l'eau potable est conforme aux prescriptions légales.

Paramètre	Unité	Résultat	Norme
Conductivité électrique 20 C	Us/cm	142	-
Acidité (PH)	-	7.9	6.8-8.2
Dureté totale (degrés français)	°F	7.9	-
Dureté carbonatée	°F	6.4	-
Calcium	Mg/l	22.2	-
Chlorure	Mg/l	0.40	Max 20.00
Sulfate	Mg/l	16.5	Max 50.00
Nitrate	Mg/l	0.80	Max 40.00
Magnésium	Mg/l	5.10	-
Sodium	Mg/l	1.00	Max 200.00
Turbidité	UT/F	<0.2	Max 1.0
Carbone organique total	Mg/l	<0.5	Max 2.0

Situation au 13 septembre 2025