

CAD Corminboeuf - Réseau de chauffage à distance

Commune de Corminboeuf

Route de la Verna 6

Plan situation



Groupe E Celsius SA
Route de Chantemerle 1
1763 Granges-Paccot
Tél.: 026 352 68 00
info@celsius.ch

Détection de fuite	Brandes	Temp. max(°)	85°
Type isolation	2	Pression d'expl max(MOP)	6 bars
Eau	Démin.	Pression de conception (DP)	PN16
Validation Fournisseur :		BRUGG	
Validation ingénieur :			
Validation essai pression :			
Echelle :		1:250	
Format :		525 x 297	
Dessin:	APL	Date:	30.07.2026
Contrôle:	BEHO	Date:	30.07.2026

N° plan / projet
CL150063_07

ENQUETE


	MODIFICATIONS	Date	Dessin	Contrôle
A				
B				
C				
D				
E				
F				

I:\Sociétés\Celsius4_Technique et Réalisation\13_Dessinateurs\01_Plans_CAD\CAD Corminboeuf\02_Plans CAD\02_Plans_Réseaux_Projet\02_ENQUETE\CL150063_07_Verna 6\CL150063_07_301_20260730_SIT_Verna 6.dwg

Réseaux de chauffage à distance sur la commune de Corminboeuf

Le requérant:.....


L'auteur de projet:.....



796

055

687
(805)



Légendes Existant:

CAD Aller	—
CAD Retour	—
Ouvrage béton	—
Eaux claires	—
Eaux usées	—
Eaux mélangées	—
Eaux potables	—
Swisscom	—
Electricité	—
UPC	—
Gaz	—

Le report des conduites existantes est indicatifs.
L'entreprise se renseignera auprès de chaque services lors de l'exécution des travaux.

LEGENDES GROUPE E CAD

—	CAD ALLER
—	CAD RETOUR
—	CAD ALLER FROID
—	CAD RETOUR FROID
—	CAD ALLER PROJET
—	CAD RETOUR PROJET
—	CAD ALLER FROID PROJET
—	CAD RETOUR FROID PROJET
—	POUSSE TUBE
—	FIBRE OPTIQUE
●	SORTIE DETECTION DE FUITE
○	CHAMBRE FO
⊗	VANNE
⊗	VANNE MOTORISEE
⊗	VANNE PERDUE
—	PURGE
—	MANCHON / SOUDURE
—	COUDE
—	REDUCTION
—	BOUCHON
—	ELEMENT EN T //
—	ELEMENT EN T 45°