



Commune : ORMONT-DESSUS

N° parcelle : 2403

Objet : TRANSFORMATIONS DES BATIMENTS N° 1078 ET 1079

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée :

☒ oui

☐ non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié :

☒ oui

☐ non

Protections solaires

☒ Extérieures (Volets, stores)

☒ Intérieures

☐ Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement

☒ non

☐ oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

Catégorie d'ouvrage : **II = habitat individuel**

SRE : 263.4 m²

R S A

Catégorie d'ouvrage :

SRE : _____ m²

☐ ☐ ☐

Catégorie d'ouvrage :

SRE : _____ m²

☐ ☐ ☐

(R = radiateurs, convecteurs,
aérochauffeurs)
(S = chauffage au sol)
(A = autre)

Total des surfaces : SRE : 263.4 m²

Altitude: 1230 m

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : AIR

Performances globales : $Q_h < Q_{h,li}$
211.8 MJ/m² < 274 MJ/m²

Annexes

☒ Calcul de la SRE, enveloppe thermique

Autre : _____

☒ Plans (1:100) avec désignation des éléments

☒ Justificatif thermique

☒ Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de l'entreprise

Justificatif établi par :

SACHER HANS-PETER, Architecte EPFL

RUE DE LA GARE 3B - 1860 AIGLE

Responsable, tél. :

RAPHAEL BELOGI - 024 466 99 61

Adresse mail :

bureau@hpsacher.ch

Lieu, date, signature :

Aigle, le 19.03.2023

[Signature]

A REMPLIR PAR LA COMMUNE

Le justificatif est certifié complet et correct