Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
**Service de la consommation
et affaires vétérinaires**

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion **A**-PRIORITY Poste CH SA

Service des eaux de St-Gingolph
Administration communale
Case postale 112
Place de Croix-Blanche 1
1898 St-Gingolph

Entreprise N° : 33194/19939

Sion, le 6 mars 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-9868 V 1

N° d'échantillon : 26-41991

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de St-Gingolph, Place de Croix-Blanche 1, 1898 St-Gingolph

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de St-Gingolph
Prélèvement du : 03.03.2026 à 07h30
Date arrivée : 03.03.2026
Effectué par : Monsieur Daniel IMHOF, Fontainier

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Secteur : 943 - Clarive-Le Freney
Lieu de prélèvement : 0 - Fontaine du Freney X : 2 550 738 Y : 1 135 925

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de St-Gingolph, Monsieur Daniel IMHOF, Place de Croix-Blanche 1, 1898 St-Gingolph