

Wasserversorgung Embd
Gemeindeverwaltung
Kirchweg 18
3926 Embd



Firma Nr : 33087/16670

Sitten, den 26. Juni 2026

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 26-VS-21854

V 1



Probennummer: 26-69887

ADRESSE(N)

Abgegeben durch :

Wasserversorgung Embd, Kirchweg 18, 3926 Embd

Verantwortliche Person :

Herr Mario LENGEN, Wasserversorgung Embd, Kirchweg 18, 3926 Embd

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :

Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Embd

Probenahme am :

15.06.2026 um 06h28

Eingang :

15.06.2026

Ausgeführt von :

Herr Ivan FUX, Brunnenmeister / Gemeindearbeiter

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :

Trinkwasser im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet

Warenbezeichnung :

Trinkwasser im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet

Netz :

143 - SCHALB - Zum Chriz

Probenahmeort :

1 - Oeff. Brunnen Zum Chriz, Grossbergweg X : 2'629'151 Y : 1'117'875
4



ANALYSEERGEBNISSE

VS-Chimie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
LABC-MET-041	Magnesium	4.3 mg/L		
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	169 µS/cm		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	6.8 °F		
VS-0304-MOP	Gesamthärte	8.8 °F		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	8.0		
LABC-MET-041	Natrium	1.9 mg/L	max. 200.0 mg/L	Konform
LABC-MET-039	Sulfat	25.6 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
LABC-MET-039	Nitrat	0.6 mg/L	max. 40.0 mg/L	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Konform
VS-0306-MOP	Calcium	28.1 mg/L		
LABC-MET-039	Chlorid	0.50 mg/L	M : max. 20.00 mg/L	
VS-0556-MOP	Trübung	0.2 TE/F	max. 1.0 TE/F	Konform

max: Maximum; min: Minimum; M: Richtwert

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 320.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Embd, Herr Ivan FUX, Flüo 6, 3926 Embd
Wasserversorgung Embd, Herr Mario LENGEN, Kirchweg 18, 3926 Embd

