

Brian Quadri
Piazza Valecc 5
6822 Arogno

Arogno, 11 dicembre 2025

Lodevole Municipio di Arogno
Strada Növa 44
CP53
6822 Arogno

Oggetto: Chiarimenti in merito ai lavori svolti presso l'asilo di Arogno

Onorevoli Municipali,

con la presente, avvalendomi della facoltà concessa dal Regolamento comunale (art. 65 LOC), chiedo cortesemente di essere informato in merito ai seguenti aspetti relativi ai lavori eseguiti presso l'asilo di Arogno:

- a) il tubo in rame che sporge sopra il tetto (come da fotografia): quale funzione svolge?
- b) tale elemento non risulta deturpante per il paesaggio circostante?
- c) all'entrata dell'asilo è stata installata una ringhiera che, a prima vista, non sembra conforme alle norme di sicurezza: esiste un rapporto che ne attesti la conformità, in particolare per quanto riguarda l'altezza di 90 cm dal suolo?

Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Brian Quadri





COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 18 dicembre 2025


Egregio signor
Brian Quadri
Piazza Valecc 5
6822 **Arogno**

RISPOSTA alla sua interrogazione dell'11 dicembre 2025 riguardante i chiarimenti in merito ai lavori svolti presso l'asilo di Arogno

Egregio signor Quadri,

di seguito rispondiamo alla sua interrogazione,


- a) Il tubo di rame è necessario in quanto è l'espulsione della macchina di ventilazione per il ricambio d'aria presente nel sottotetto.
Mentre la presa d'aria avviene dalla griglia sopra la porta
Il ricambio dell'aria si è reso necessario per la certificazione Minergie
- b) La tubazione era presente nella domanda di costruzione ed è stata esaminata ed approvata dall'ufficio della natura e del paesaggio, unica precisazione era legata alla finitura in rame



- c) Il parapetto di contenimento non è stato eseguito per una problematica legata all'altezza del dislivello, per questo l'altezza è inferiore al 1.00m, ma è stata

eseguita per la contenibilità e messa in sicurezza dei bambini all'uscita, un sistema di identificazione dello spazio .

In merito alla sicurezza: il disegno è stato esaminato dal capo delegato della regione svizzera meridionale UPI, il quale ha indicato ai progettisti una sagoma che andava inserita in ogni spazio libero per garantire che la testa dei bambini non rimanesse incastrata e così è stata disegnata ed eseguita.



Auspicioando di aver soddisfatto la sua richiesta, gradisca i migliori saluti.

Il Sindaco
Emanuele Stauffer

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria
Ilaria Wallimann