



Datum: 10.06.2021
Kontakt: Frank Maissen
Direkthelf: 081 257 26 79
E-Mail: frank.maissen@alt.gr.ch
Referenz: D23086

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Ringstrasse 10, 7001 Chur

Corporaziun d'aua Trun/Darvella
Mathias Cadruvi
Via Splecs 22
7166 Trun

Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb: Trinkwasserversorgung Schlans, 7166 Trun, Nr. 27939
Für den Betrieb verantwortlich: Roland Bearth
Privatauftrag: Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden
Für die Erhebung verantwortlich: Roland Bearth, Brunnenmeister
Eingang der Proben im Labor: 02.06.2021, 08:16 h
Untersuchungszeitraum: 02.06.2021 - 09.06.2021

Proben und Ergebnisse

471467 Schlans (Dorfbrunnen)

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 01.06.2021, 13:30 h
Flaschennummer: 3118/2317
Probentemperatur: 8.9 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 1206 m ü.M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Gesamthärte	10278	6.5 °fH	-	-	-
Nitrat	10275	<1 mg/L	max. 40 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Resthärte	30272	1.5 °fH	-	-	-
Säureverbrauch	20273	5 °fH	-	-	-
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Calcium	78	22.9 mg/L	-	-	-
Magnesium	191	1.94 mg/L	-	-	-

Kosten (exkl. MWST)

Gestützt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) wird eine Gebühr erhoben. Sie setzt sich zusammen aus:


Untersuchungskosten	CHF	173.25
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebühren	CHF	20.00
Total	CHF	193.25

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit Graubünden**



Frank Maissen
Wasserkontrolleur



Matthias Beckmann
Kantonschemiker

Bemerkungen

Rechnungsadresse: Gemeindeverwaltung Trun, 7166 Trun

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.

Beilagen

Rechnung

Kopien

Caufontauna Sumvitg-Trun, Roland Bearth, Via Quadras Su 10, 7175 Sumvitg